

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Quality	: UNI-100
Yarn Fiber	: 100% Dupont Sorona Solution Dyed
Gauge and Structure	: 5 / 64 " Multi-level Loop Machine Tufted
Size	: 50cm x 50 cm
Packing	: 20 pcs./ box (5 m ²)
Pile Weight	: ± 23 oz./yd ² (780 g/m ²)
Total Weight	: ± 5,000 g/m ²
Pile Height	: ± 4.0 / 4.5 / 5.0 mm
Total Height	: ± 7.5 mm
Primary Backing	: 100% Spun Bonded Polyester (Non-Woven)
Secondary Backing	: PVC with Glass Fiber
Fire Test	: GB8624-2012 / GB/T 11785-2005 (B1)
Electrostatic Propensity	: GB/T 18044-2008 ≤ 2.0 kV
Volatile Organic (VOC)	: GB18587-2001 A grade ≤ 0.500
Formaldehyde	: GB18587-2001 A grade ≤ 0.500
Castor chair	: QB/T 2755-2005 ≤ 0.15
Light Colorfastness	: QB/T 2755-2005 ≥ 4.0 - 5.0
Dimensional Stability	: QB/T 2755-2005 ≤ 0.10



20150002387



(2015)国认监认字(141)号



检测
CNAS L1314

检验报告

TEST REPORT

No: WT-2016-105

产品名称: Sorona拼块地毯

Product name

受检单位: _____

Inspected Body

生产单位: _____

Manufacturer

也毯产业有限公司


委托单位: _____

Client Name

也毯产业有限公司

检测类别: 委托检验

Test category



国家地毯质量监督检验中心

National Carpet Quality Supervision and Inspection Center





国家地毯质量监督检验中心
National Carpet Quality Supervision and Inspection Center

检验报告

Test Report

No: WT-2016-105

第 1 页 共 2 页

产品名称 Product name	Sorona拼块地毯	规格型号 Specification	500mm×500mm
		商标 Trade mark	---
委托单位 Client name		样品数量 Numbers of sample	8片
生产单位 Manufacturer		电话 Client's Tel	
受检单位 Inspected Body		邮编 Postcode	321307
委托单位地址 Client's address	永康市古山镇二区功能分区	抽样地点 Sampling location	---
		抽样基数 Sampling radix	---
样品描述 Sample description	 样品完好 圈绒	检测类别 Test category	委托检验
		生产日期 Production date	---
		送样人 Deliverer	单位寄样
送样日期 Date of submission	2016.03.23	检测日期 Date of test	2016.04.01
检测依据 Test standards	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 11785-2005 《铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法》 GB/T 8626-2007 《建筑材料可燃性试验方法》	检测项目 Test items	一、燃烧性能—临界热 辐射通量 二、燃烧长度
检测结论 Test conclusion	经检验，检测项目符合标准 B ₁ (C) 级规定要求。  签发日期：二零一六年四月五日		
备注 Remarks	检验数据仅对来样负责。		

批准：
Approved by

Handwritten signature

审核：
Checked by

Handwritten signature

编制：
Prepared by



Handwritten signature

国家地毯质量监督检验中心
National Carpet Quality Supervision and Inspection Center

检验报告
Test Report

Ng: WT-2016-105

第 2 页 共 2 页

检测项目 Test Item	单位 Unit	标准指标 Criteria		实测数值 Practical Determined Data	结果评定 Assessment	
燃烧长度	mm	B ₁	C	Fs ≤ 150	77	合格
燃烧性能—临界热辐射通量	kW/m ²			CHF ≥ 4.5	6.0	合格
试验前			试验后			
						
备注: Remarks						

国家地毯质量监督检验中心



2015000230Z



(2015)国认监认字(144)号



检测
CNAS L1314

检 验 报 告

TEST REPORT

No: WT-2016-106

产品名称: Sorona拼块地毯

Product name

受检单位: _____

Inspected Body

生产单位: _____

Manufacturer

地毯产业有限公司

委托单位: _____

Client Name

地毯产业有限公司

检测类别: _____

Test category

委托检验



国家地毯质量监督检验中心

National Carpet Quality Supervision and Inspection Center




国家地毯质量监督检验中心
National Carpet Quality Supervision and Inspection Center

检验报告
Test Report

No: WT-2016-106


第 1 页 共 2 页

产品名称 Product name	Sorona拼块地毯	规格型号 Specification	500mm×500mm
		商标 Trade mark	
委托单位 Client name	E产业有限公司	样品数量 Numbers of sample	8片
生产单位 Manufacturer	E产业有限公司	电话 Client's Tel	
受检单位 Inspected Body	---	邮编 Postcode	321307
委托单位地址 Client's address	永康市古山镇二区功能分区	抽样地点 Sampling location	---
		抽样基数 Sampling radix	---
样品描述 Sample description	 样品完好 圈绒	检测类别 Test category	委托检验
		生产日期 Production date	---
		送样人 Deliverer	单位寄样
送样日期 Date of submission	2016.03.23	检测日期 Date of test	2016.03.30
检测依据 Test standards	GB/T 18044-2008 《地毯 静电习性评价法 行走试验》	检测项目 Test items	抗静电性-行走试验
检测结论 Test conclusion	检验数据及结果见报告第2页。  签发日期: 二零一六年四月一日		
备注 Remarks	检验数据仅对来样负责。		

批准:
Approved by



审核:
Checked by



编制:
Prepared by



监督
专用章

国家地毯质量监督检验中心


National Carpet Quality Supervision and Inspection Center

检验报告

Test Report

No: WT-2016-106

第 2 页 共 2 页

检测项目 Test Item	单位 Unit	标准指标 Criteria	实测数值 Practical Determined Data	结果评定 Assessment
抗静电性—行走试验	kV	委托方提供 抗静电性 ≤ 2.0	0.3	符合
				
备注: Remarks				

CCSQIC/QP/009

国家地毯质量监督检验中心