

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Quality	: UNI-300
Yarn Fiber	: 100% Unicolor Solution Dyed
Gauge and Structure	: 5 / 64 " Multi-level Loop Machine Tufted Tip Shear
Size	: 50cm x 50 cm
Packing	: 20 pcs./ box (5 m <sup>2</sup> )
Pile Weight	: ± 19 oz./yd <sup>2</sup> (640 g/m <sup>2</sup> )
Total Weight	: ± 4,700 g/m <sup>2</sup>
Pile Height	: ± 4.0 / 4.5 / 5.0 mm
Total Height	: ± 7.0 mm
Primary Backing	: 100% Spun Bonded Polyester ( Non-Woven )
Secondary Backing	: PVC with Glass Fiber
Fire Test	: GB8624-2012 / GB/T 11785-2005 ( B1 )
Electrostatic Propensity	: GB/T 18044-2008 ≤ 2.0 kV
Volatile Organic (VOC)	: GB18587-2001 A grade ≤ 0.500
Formaldehyde	: GB18587-2001 A grade ≤ 0.500
Castor chair	: QB/T 2755-2005 ≤ 0.15
Light Colorfastness	: QB/T 2755-2005 ≥ 4.0 - 5.0
Dimensional Stability	: QB/T 2755-2005 ≤ 0.10





20150002382



(2015)自认管认字(143)号



检测  
CNAS L1314

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

No: WT-2016-105

产品名称: Sorona拼块地毯

Product name

受检单位:

Inspected Body

生产单位:

Manufacturer

委托单位:

Client Name

检测类别:

Test category

地毯产业有限公司

地毯产业有限公司

委托检验

国家地毯质量监督检验中心

National Carpet Quality Supervision and Inspection Center





# 国家地毯质量监督检验中心

National Carpet Quality Supervision and Inspection Center

## 检验报告


Test Report

No: WT-2016-105

第1页 共2页

产品名称 Product name	Sorona拼块地毯	规格型号 Specification	500mm×500mm
		商标 Trade mark	—
委托单位 Client name		样品数量 Numbers of sample	8片
生产单位 Manufacturer		电话 Client's Tel	
受检单位 Inspected Body	—	邮编 Postcode	321307
委托单位地址 Client's address	永康市古山镇二区功能分区	抽样地点 Sampling location	—
		抽样基数 Sampling radix	—
样品描述 Sample description	 样品完好 圈绒	检测类别 Test category	委托检验
		生产日期 Production date	—
		送样人 Deliverer	单位寄样
送样日期 Date of submission	2016.03.23	检测日期 Date of test	2016.04.01
检测依据 Test standards	GB 8624—2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 11785—2005 《铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法》 GB/T 8626—2007 《建筑材料可燃性试验方法》	检测项目 Test items	一、燃烧性能—临界热 辐射通量 二、燃烧长度
检测结论 Test conclusion	经检验，检测项目符合标准 B <sub>1</sub> (C) 级规定要求。 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">                           签发日期：二零一六年四月五日                     </div>		
备注 Remarks	检验数据仅对来样负责。		

批准：  
Approved by



审核：  
Checked by



编制：  
Prepared by







**国家地毯质量监督检验中心**  
National Carpet Quality Supervision and Inspection Center

**检验报告**  
Test Report

No: WT-2016-105

第 2 页 共 2 页

检测项目 Test Item	单位 Unit	标准指标 Criteria		实测数值 Practical Determined Data	结果评定 Assessment	
燃烧长度	mm	B <sub>1</sub>	C	Fs ≤ 150	77	合格
燃烧性能—临界热辐射通量	kW/m <sup>2</sup>			CHF ≥ 4.5	6.0	合格
试验前			试验后			
						
备注: Remarks						

检验合格